

2025年3月污水周监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目					
		COD			氨氮		流量
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	
2025.3.5	WS-01-2016	255.8	500	是	9.12	45	11.4
2025.3.12	WS-01-2016	102.3	500	是	8.10	45	12.1
2025.3.19	WS-01-2016	103.3	500	是	5.88	45	11.9
2025.3.25	WS-01-2016	42.1	500	是	2.28	45	12.4

编制：石立

审批：陈杰忠

2025年3月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

监测项目

检测日期	监测点位	悬浮物			总氮			总磷			pH			石油类 (第三方)		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2025.3.7	WS-01-2016	18.00	400	是	7.08	70	是	2.20	5	是	7.23	6-9	是	0.11	20	是

编制：石云

审批：陈杰

2025年3月雨水排口监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类 (第三方)			备注
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2025.3.3	FWS-01-2016	13.54	40	是	1.2	2	是	6.98	6-9 (无量纲)	是	9.00	/	是	0.08	1	是	悬浮物和石油类3.7日测
	FWS-01-2016	13.62	40	是	1.18	2	是	6.86	6-9 (无量纲)	是	7.00	/	是	0.09	1	是	
	FWS-01-2016	13.73	40	是	1.15	2	是	6.88	6-9 (无量纲)	是	6.00	/	是	0.06	1	是	
	FWS-01-2016	10.52	40	是	0.98	2	是	7.05	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
2025.3.10	FWS-01-2016	10.73	40	是	0.97	2	是	7.07	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	10.59	40	是	0.95	2	是	7.10	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	21.07	40	是	1.84	2	是	7.62	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
	FWS-01-2016	20.94	40	是	1.76	2	是	7.59	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	
2025.3.17	FWS-01-2016	21.13	40	是	1.78	2	是	7.59	6-9 (无量纲)	是		/	是		1	是	

编制: 石云 审批: 陈永浩

2025年3月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值 (mg/l)		污染物浓度 (mg/l)	污染物速率 (kg/h)	监测日期	是否合格
			经度	纬度		浓度 (mg/l)	速率 (kg/h)				
1	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	118.83472	32.27805	非甲烷总烃	80	14	2.25	0.00651	2025.3.6	是
2	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	119.83472	33.27805	硫化氢	/	0.58	0.02	0.0000578	2025.3.6	是
3	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	非甲烷总烃	80	7.2	0.10	0.0000219	2025.3.6	是
4	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	硫化氢	/	0.33	0.02	0.0000044	2025.3.6	是

编制：

审批：陈永松